

FICHE TECHNIQUE

Référence : GBC413416316

IP44

IK08

Caractéristiques du coffret :

Photo du coffret :

- 1 socle connecteur 3P+N+T 63A pour l'alimentation.
- 1 interrupteur différentiel général 4P 63A 30mA type AC.
- 1 déclencheur.
- 1 disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C ⁽¹⁾ :
 - 1 arrêt d'urgence Ø 40mm.
 - 1 voyant vert modulaire de présence tension.
- 1 disjoncteur 4P 16A 10kA courbe C ⁽²⁾ :
 - 1 prise de courant 3P+N+T 16A (CEE).
- 1 disjoncteur 3P 16A 10kA courbe C ⁽²⁾ :
 - 1 prise de courant 3P+T 16A (CEE).
- 1 disjoncteur 1P+N 16A 6kA courbe C ⁽¹⁾ :
 - 3 prises de courant 2P+T 10/16A (standard français).



⁽¹⁾ 4,5kA (EN 60898) – 6kA (EN 60947-2)

⁽²⁾ 6kA (EN 60898) – 10kA (EN 60947-2)

| Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC | Déclencheur | Disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C | Disjoncteur 4P 16A 10kA courbe C | Disjoncteur 3P 16A 10kA courbe C | Disjoncteur 1P+N 16A 6kA courbe C |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |

| Arrêt d'urgence Ø 40mm | Voyant vert modulaire | Socle connecteur 3P+N+T 63A | Prise 3P+N+T 16A (CEE) | Prise 3P+T 16A (CEE) | Prises 2P+T 10/16A (norme française) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| | Cenco 36 rue de l'Industrie Z.I. la Tuilerie 01540 Vonnas | Tél : 04.74.42.53.74 Fax : 04.74.30.40.75 Email : cenco@cenco.fr Site internet : http://www.cenco.fr |
| | S.A.S au capital de 42 000 euros N° SIRET : 449 362 607 00045 N° SIREN RCS : 449 362 607 immatriculé au RC de Bourg-en-Bresse | |