

# FICHE TECHNIQUE

Référence : PGX4125

IP44

IK08

## Caractéristiques du coffret :

- 1 disjoncteur 4P 125A avec différentiel réglable <sup>(1)</sup>.
- 1 déclencheur.
- 1 disjoncteur différentiel 1P+N 4A 6kA courbe C 30mA type AC <sup>(2)</sup> :
  - 1 arrêt d'urgence Ø 40mm avec volet de protection.
  - 1 voyant vert de présence tension.
- Arrivée sur bornes jusqu'à 95mm<sup>2</sup>.
- 1 piétement métallique.
- 4 anneaux de levage (fournis mais non montés).

## Photo du coffret :



<sup>(1)</sup> 25kA

<sup>(2)</sup> 6kA (EN 60898) – 10kA (EN 60947-2)

Disjoncteur  
4P 125A 25kA



Différentiel réglable  
4P 160A



Déclencheur



Disjoncteurs différentiel  
1P+N 4A 6kA courbe C  
30mA type AC



Arrêt d'urgence Ø 40mm



Volet de protection



Voyant vert



**Cenco**  
36 rue de l'Industrie  
Z.I. la Tuilerie  
01540 Vonnas

Tél : 04.74.42.53.74  
Fax : 04.74.30.40.75  
Email : [cenco@cenco.fr](mailto:cenco@cenco.fr)  
Site internet : <http://www.cenco.fr>

S.A.S au capital de 42 000 euros  
N° SIRET : 449 362 607 00045  
N° SIREN RCS : 449 362 607 immatriculé au RC de Bourg-en-Bresse